

Bilaga 2 Utbildningsplan behörighetsutbildning brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats (normativ)

1 Omfattning

[Redacted text block]

Den praktiska släckövningen enligt Bilaga 3 får genomföras vid annat tillfälle dock högst 6 månader före eller 6 månader efter utbildningstillfället hos någon utbildningsarrangör och instruktörer som godkänts av konceptägaren.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Bilaga 3 Instruktion för praktisk släckövning (normativ)

1. Krav på genomförande

1.1 Allmänt

Syftet med den praktiska släckövningen är att ge deltagaren en grundläggande kunskap i handhavande av handbrandsläckare samt en förståelse för olika typer av släckmedel samt för hur man effektivast släcker en brand.

Efter genomförd behörighetsutbildning ska deltagaren ha färdigheter för att korrekt kunna hantera en handbrandsläckare.

Kommentar

SBF 506 Säkerhetsregel 11 anger även att vattenslang är tillåten som ett alternativ till handbrandsläckare. Den praktiska släckövningen får med fördel även kompletteras med utbildning i hantering av vattenslang och strålmunstycke, dock är detta inte ett obligatoriskt krav enligt denna bilaga.

Accepterad utrustning kan vara ett eldningskar, fibröst material eller en släcksimulator. För detaljerade krav på utrustning se 2.2.1, 2.2.2 respektive 2.3.1

1.1.1 Förståelse för släckning

Varje deltagare ska teoretiskt och praktiskt utbildas i:

- a) Att omsätta brandteori till praktisk brandsläckning
- b) För- och nackdelar med olika släckmedel vid olika typer av bränder
- c) Korrekt handgrepp för olika typer av handbrandsläckare.
- d) Effektivast släckteknik för olika släckmedel
- e) Närma sig en brand på ett säkert sätt

1.1.2 Genomförande av praktisk släckövning

Varje deltagare ska praktiskt genomföra nedanstående moment:

- a) Bära handbrandsläckaren i handtaget
- b) Dra ut en säkringen enligt anvisning
- c) Ta loss slang från fästet. Fatta munstycket enligt anvisning
- d) Rikta munstycket och slang mot lågornas bas eller enligt anvisning.
- e) Trycka ner handtaget och påföra släckmedel tills elden är släckt dock under minst 3 sekunder.

Instruktören bedömer när utbildningsmålen a) till e) är uppfyllda för deltagaren och kan då avbryta släckövningen.

Kommentar: Anvisning enligt b) kan vara instruktörens information eller märkningen på handbrandsläckaren.

1.1.3 Godkänd släckövning

För godkänd släckövning ska varje deltagare sammanhängande och effektivt genomfört moment a) till e) utan anmärkning.

1.1.4 Ej genomförd släckövning

Om öppen eld inte får användas exempelvis vid skärpt eldningsförbud eller när annat myndighetsbeslut är utfärdat som hindrar den praktisk släckövning får nedan tillämpas.

- a) Praktisk släckövning genomförs utan riktig eld (så kallad torrläckning) med handbrandsläckare enligt punkt 2.2.3
- b) Genomförande av släckövningen ska ske enligt punkt 1.1.2 och 1.1.3.

Kommentar: Det är viktigt att instruktören alltid tar reda på vilka förutsättningar som gäller inför den praktiska släckövningen på den plats där släckövningen ska genomföras. Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud. De informerar på sina webbplatser om vilket område eldningsförbudet gäller, vad som är förbjudet eller tillåtet och från när förbudet gäller.

Torrläckning innebär att samtliga moment enligt 1.1.2 utförs dock utan riktig eld.

2. Krav på utrustning

2.1 Allmänt

Den utrustning som ger upplevelse av eld kan vara ett eldningskar, fibröst material eller en släcksimulator.

Instruktören ska ha kompetens och vara utbildad för att hantera utrustningen på ett säkert sätt.

Utrustningen som används ska vara säker och uppfylla gällande lagar och föreskrifter inom området.

Kraven på utrustningen specificeras i punkt 2.2 respektive 2.3

2.1.1 Beredskapsplan för olyckor och nödsituationer

Vid övningsplatsen ska instruktören säkerställa att det finns tillgång till lämplig sjukvårdsutrustning och eventuell skyddsutrustning.

Instruktören ska även ha tillgång till instruktioner för åtgärder vid första hjälpen för såväl använt bränsle som släckmedel.

Kommentar: Instruktion kan vara säkerhetsdatabladet för produkterna som används.

2.1.2 Hållbarhet

Vid val av bränsle och släckmedel ska ämnen med lägsta möjliga miljöpåverkan användas.

Överblivet bränsle och annat avfall efter släckövningen ska samlas upp och avfallet ska hanteras enligt uppgifter på säkerhetsdatabladet.

Petroleumprodukter såsom diesel, bensin, E85 och andra bensinblandningar får inte användas som bränsle vid släckövningen.

2.2 Utrustning för släckövning

2.2.1 Eldningskar

Eldningskarets storlek ska motsvara en area på minst 0,25 m². Hela arean ska vara täckt av flammor.

Det angivna bränslet för eldningskaret ska vara:

- a) Gasol eller motsvarande.
- b) Alkohol (t.ex. isopropanol, etanol)

Mindre mängd av annan vätska får blandas i, syftet är att synliggöra lågor.

2.2.2 Fibröst material

Fibröst material får användas där eldning av sådant är tillåtet om måtten på arean för eldningskaret enligt 2.2.1 uppfylls.

2.2.3 Handbrandsläckare

Någon av följande handbrandsläckare ska användas vid släckövningen

- a) CO₂ släckare (minst 5 kg)
- b) Pulversläckare (minst 6 kg)
- c) Trycksatt vattensläckare